eurofins | IPROMA

INFORME D'ASSAIG — Nº DE REFERÈNCIA: 346793 / 2026

DADES DEL CLIENT	**FIGUERES DE SERVEIS S.A.** **C/ Pujada del Castell s/n 17600 FIGUERES NIF A17102740**
DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA	
Identificació de la mostra (**)	**CASC ANTIC**
Tipus de mostra (**)	**Aigua de Consum (RD 3/2023 - RED)**
Remès Per	**FIGUERES DE SERVEIS S.A.**
Data entrada	**07/10/2026 - 06:30**
Data inici / finalització	**07/10/2026 - 23/10/2026**
Quantitat i Envasos	**3160ml, 2PE+Tiosulfato, 2PET, 4VBT**
DADES DE PRESA DE MOSTRA (**)	
Població	**VILAFANT (GIRONA)**
Data de presa	**06/10/2026 - 09:05**

DETERMINACIONS "IN SITU"

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 - RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS	
Clor combinat "in situ" (*)			2,0 mg/L	**0,02**		mg/L	(1)
Clor residual lliure "in situ" (*)			1,0 mg/L	**0,66**		mg/L	(1)
Temperatura "in situ" (*)	Temperatura medida cliente			**20,2**		ºC	(1)

Assaigs validats per: Carlos Nebot Martinez (Responsable Asesoría Técnica)

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 - RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS	
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Enterococs intestinals	UNE-EN ISO 7899-2:2001		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Coliforms totals	UNE-EN ISO 9308-1:2014		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L Pt/Co	15 mg/L Pt/Co	**<3,0**		mg/L Pt/Co	(1)
Sabor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(1)
Olor (*)	ORG/006	1 Ind. dil.	3 Ind. dil.	**1**		Ind. dil.	(1)
pH	EL/002-a	4,0 Unidad pH	9,5 Unidad pH	**7,8**	±0,2	Unidad pH	(1)
Conductivitat a 20ºC	EL/001-a	10,0 µS/cm	2500 µS/cm	**702**	±56	µS/cm	(1)
Recompte *Clostridium perfringens (incloses les espores)*	TSC+MUP (Mº de Sanidad)		0 UFC/100ml	**0**		UFC/100ml	(1)
Recompte de microorganismes aerobis a 22ºC	UNE-EN ISO 6222: 1999	1 UFC/ml	100 UFC/ml	**<1**		UFC/ml	(1)
Colifags somàtics	UNE-EN ISO 10705-2:2002 y 10705-3: 2024		0 UFP/100mL	**0**		UFP/100mL	(1)
Alumini	ICP-MS/002-a	10 µg/L	200 µg/L	**<10**		µg/L	(1)
Amoni	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	**<0,050**		mg/L	(1)
Clorurs	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	**45**	±6	mg/L	(1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per lacreditació de ENAC.
(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC
La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.
El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.
Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax: 964 210 476 || Més Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 346793 / 2026

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 - RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS	
Ferro	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	200 µg/L	**<5,0**		µg/L	(1)
Manganès	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	**<5,0**		µg/L	(1)
Índex de Langelier (*)	CALCU/001-n	-3	0,5	**0,9**	±0,3		(1)
Sodi	ICP-MS/002-a	0,1 mg/L	200 mg/L	**34**	±5	mg/L	(1)
Sulfats	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L	**53**	±7	mg/L	(1)
Terbolesa	NF/001-a	0,30 UNF	4 UNF	**<0,30**		UNF	(1)
Clorats	CI/003-a	0,020 mg/L	0,25 mg/L	**0,06**	±0,01	mg/L	(1)
Clorits	CI/003-a	0,020 mg/L	0,25 mg/L	**<0,020**		mg/L	(1)
Acrilamida	CLMS/011-a	0,030 µg/L	0,10 µg/L	**<0,030**		µg/L	(1)
Antimoni	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Arsènic	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Benzè	CGM/040-a	0,20 µg/L	1,0 µg/L	**<0,20**		µg/L	(1)
Benzo (a) Pirè	CGM/019-a	0,003 µg/L	0,01 µg/L	**<0,003**		µg/L	(1)
Bisfenol A	CLMS/028-a	0,50 µg/L	2,5 µg/L	**<0,50**		µg/L	(1)
Bor	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	1,5 mg/L	**0,036**	±0,005	mg/L	(1)
Bromats	CI/003-a	2,5 µg/L	10 µg/L	**<2,5**		µg/L	(1)
Cadmi	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Cianurs totals	EA/019-a	12 µg/L	50 µg/L	**<12**		µg/L	(1)
Coure	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	2,0 mg/L	**0,014**	±0,002	mg/L	(1)
Crom Total	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	**<5,0**		µg/L	(1)
1,2-Dicloroetà	CGM/040-a	0,30 µg/L	3,0 µg/L	**<0,30**		µg/L	(1)
Epiclorhidrina	CGM/026-a	0,030 µg/L	0,10 µg/L	**<0,030**		µg/L	(1)
Fluorur	CI/002-a	0,015 mg/L	1,5 mg/L	**0,19**	±0,02	mg/L	(1)
Mercuri	ICP-MS/002-a	0,10 µg/L	1,0 µg/L	**<0,10**		µg/L	(1)
Níquel	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Nitrats	CI/002-a	0,50 mg/L	50 mg/L	**43**	±6	mg/L	(1)
Nitrits	COL/007-a	0,010 mg/L	0,50 mg/L	**<0,010**		mg/L	(1)
Plom	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Seleni	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Urani	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	30 µg/L	**1,7**	±0,2	µg/L	(1)
Suma de 20 PFAS	CLMS/028-a	0,002 µg/L	0,1 µg/L	**<0,002**		µg/L	(1)
PFOA (Ácido perfluorooctanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFOS (Ácido perfluorooctanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFNA (Ácido perfluorononanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFHxS (Ácido perfluorohexanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFBA (Ácido perfluorobutanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)
PFPeA (Ácido perfluoropentanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per lacreditació de ENAC.
(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC
La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.
El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.
Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax: 964 210 476 || Més Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 346793 / 2026

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 - RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS	
PFHxA (Ácido perfluorohexanoico)	CLMS/028-a	0,005 µg/L		**<0,005**		µg/L	(1)
PFHpA (Ácido perfluoroheptanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)
PFDA (Ácido perfluorodecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFUnDA (Ácido perfluoroundecanoico)	CLMS/028-a	0,010 µg/L		**<0,010**		µg/L	(1)
PFDoDA (Ácido perfluorododecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFTrDA (Ácido perfluorotridecanoico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFBS (Ácido perfluorobutano sulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFPeS (Ácido perfluoropentanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFHpS (Ácido Perfluoroheptanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFNS (Ácido perfluorononanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFDS (Ácido perfluorodecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFUnDS (Ácido perfluoroundecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFDoDS (Ácido perfluorododecano sulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
PFTrDS (Ácido perfluorotridecanosulfónico)	CLMS/028-a	0,002 µg/L		**<0,002**		µg/L	(1)
Plaguicides	_		0,50 µg/L	**<0,50**		µg/L	(1)
Plaguicides organoclorats	CGM/019-a			**-**		µg/L	(1)
Trifluralina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
α-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Hexaclorobenzè	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
β-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Lindà (gamma-HCH)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
δ-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Heptaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Aldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Heptaclor epòxid (isòmer B)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Endosulfan 1	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Dieldrina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
p,p'-DDE	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Endrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per lacreditació de ENAC.
(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC
La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.
El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.
Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax: 964 210 476 || Més Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 346793 / 2026

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 - RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS	
Endosulfan 2	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
p,p'-DDD	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Oxifluorfen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Endosulfan sulfat	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
p,p'-DDT	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Alaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Metolaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Plaguicides organofosforats	CGM/019-a			**-**		µg/L	(1)
Diclorfention	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Fenclorfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Fenitrotion	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Etil-Paration	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clorpirifòs	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Metil-Bromofs	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Etil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clorfenvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Tetraclorvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Metidationa	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Plaguicides nitrogenats	CGM/019-a			**-**		µg/L	(1)
Simazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Atrazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Trietazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Terbutilazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Ametrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Prometrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Terbutrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Secbumeton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Pendimetalina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clodinafop Propargil	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Cipermetrina I-IV	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clorprofam	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Etoprofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Fipronil	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,03 µg/L	**<0,020**		µg/L	(1)
Lambda-Cihalotrina	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Permetrina I-II	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Tebuconazol	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Tetraconazol	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Ciproconazol	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Terbumeton	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Desetil atrazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Desisopropil atrazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Desetil-Terbutilatzina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per lacreditació de ENAC.
(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC
La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.
El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.
Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax: 964 210 476 || Més Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 346793 / 2026

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 - RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS	
Desetil-Terbumeton	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Bromacil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Carbendazima	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Clortoluró	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Dimetoat	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Diuron	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Imazalil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Imidacloprid	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Isoproturona	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Linurona	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Metalaxil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Miclobutanil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Ometoat	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Tiabendazol	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Azoxistrobin	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Benalaxil	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Dimetomorf	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Pirifenox	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Propazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Metribuzina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Simetrina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Cianazina	CLMS/029-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
HPA	CGM/019-a	0,012 µg/L	0,100 µg/L	**<0,012**		µg/L	(1)
Benzo (b) Fluorantè	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Benzo (k) Fluorantè	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Benzo (g,h,i) Perilè	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Indè (1,2,3,c,d) Pirè	CGM/019-a	0,003 µg/L		**<0,003**		µg/L	(1)
Fluorantè	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,01 µg/L	**<0,010**		µg/L	(1)
Tri+Tetracloroetè	CGM/040-a	1,0 µg/L	10 µg/L	**<1,0**		µg/L	(1)
Tricloroeté	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Tetracloroetè	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Suma de 5 àcids haloacètics	CLMS/023-a		60 µg/L	**<15**		µg/L	(1)
Àcid Dicloroacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)
Àcid Tricloroacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)
Àcid Monobromoacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)
Àcid Monocloroacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)
Àcid Dibromoacètic	CLMS/023-a	3 µg/L		**<3**		µg/L	(1)
Trihalometans	CGM/040-a	2,0 µg/L	100 µg/L	**3,1**	±0,8	µg/L	(1)
Cloroform (Triclorometà)	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Diclorobrommetà	CGM/040-a	0,5 µg/L		**<0,5**		µg/L	(1)
Dibromoclormetà	CGM/040-a	0,5 µg/L		**1,2**	±0,3	µg/L	(1)
Bromoform (Tribromometà)	CGM/040-a	0,5 µg/L		**1,9**	±0,5	µg/L	(1)

(**) Informació aportada pel client i no coberta per lacreditació de ENAC.
(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC
La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.
El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.
Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax: 964 210 476 || Més Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

INFORME D'ASSAIG

Nº DE REFERÈNCIA: 346793 / 2026

RESULTATS LABORATORI

PARÀMETRE	MÈTODE	LIM.QUANT.	RD 3/2023 - RED	RESULTAT	INCERT.	UNITATS	
Carboni orgànic total	CAL/001-a	1,0 mg/L	5,0 mg/L	**<1,0**		mg/L	(1)

Assaigs validats per: Inma Solís Andrés (Jefe sección Microbiología), Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico), Mónica Sanmiguel Martí (Técnico sección Cromatografía)

INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL LABORATORI

El valor del parámetro Índice de Langelier no se da acreditado, debido a que para su cálculo se han utilizado datos facilitados por el cliente.
Mètode UNE-EN ISO 6222: Sembra en profunditat / Agar Extracte de llevat / 22 ± 2ºC / 68 ± 4 hores.
Les dades dels paràmetres "in situ" sense mètode analític han estat facilitades pel client.

Emès en Castelló a 23 de Octubre de 2026

Signat electrònicament Per:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nom: FERRER TORREGROSA, CARLOS - [redacted]
Càrreg: Director General

(**) Informació aportada pel client i no coberta per lacreditació de ENAC.
(*) Paràmetre o Presa de mostra no acreditada per ENAC
La informació sobre la quantitat de mostra i/o conservació d'aquesta ha estat aportada pel client i no és coberta per l'acreditació d'ENAC.
El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada per el client.
Aquest informe sols afecta a la mostra tal i com es va rebre.
Els resultats només concerneixen al o als objectes presentats a assaig.
L'informe de l'assaig no ha de ser reproduït parcialment sense el consentiment del laboratori.
Les incerteses de mesura estan calculades i a disposició del client.
(1) Assaigs realitzats a IPROMA CASTELLÓ

Responsable del tractament: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalitat del tractament: Realització dels informes dels assaigs realitzats || Drets: Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament a la següent adreça: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax: 964 210 476 || Més Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/